



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского строительства

«НИИМосстрой»

199192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru

тел.: (499) 739-30-72, 739-30-04
факс: (499) 739-30-86, 739-31-01
e-mail: info@niimosstroy.ru

От 28 02. 2008 № 12-07/214

На № _____ от _____

Генеральному директору ЗАО «САЗИ»
Гладкову С.А.

На Ваш запрос по технологии применения герметика Сазиласт-24 сообщаем.

В лаборатории долговечности строительных материалов и герметизации ГУП «НИИМосстрой» по договору № 691/12/00/05 проводились испытания по оценке эксплуатационных свойств и прогнозированию срока службы отверждающегося полиуретанового герметика «Сазиласт-24» (ТУ2513-032-32478306-01), предназначенного для герметизации стыков строительных конструкций.

Все испытания по Заклчению №2 «Исследование эксплуатационных свойств и долговечности герметика «Сазиласт-24», выданного ГУП «НИИМосстрой» от 12. 2005г., проводились на образцах герметика «Сазиласт-24», изготовленных и отвержденных согласно технической документации разработчика, без какой-либо дополнительной внешней обработки (защиты).

Все выводы, указанные в Заклчении №2, верны при использовании герметика с учетом всех Рекомендаций разработчика без какой-либо дополнительной защиты герметика с наружной стороны.

Сущесвующая нормативно-техническая документация по применению отверждающихся мастик для герметизации межпанельных стыков (СНиП 3.03.01-87, ТР116-01) не предусматривает защиту поверхности этих герметиков с внешней стороны, защита предусмотрена только для нетвердеющих мастик.

Заместитель директор



Коровяков В.Ф.

Исполнитель: Серебrenникова Н. Д.
Тел. 8 (499) 739-30-34